

**Zastosowanie:**

jako element ogólnego systemu wentylacji w celu zapewnienia nawiewu świeżego powietrza do pomieszczeń i przez przegrody budowlane.

**Montaż:**

w ścianach zewnętrznych za pomocą widocznych śrub w wytłaczanych otworach w ramach czołowych kratki.

**Budowa:**

kratka wewnętrzna typ KSH-45° z filtrem powietrza i przepustnicą SP; kanał dolotowy teleskopowy z blachy ocynkowanej; kratka zewnętrzna typ KST z siatką.

**Materiał:**

blacha czarna, ocynkowana lub kwasoodporna.

**Wykończenie powierzchni:**

powłoka lakiernicza proszkowa biała RAL 9003 lub na zamówienie inna zgodna z katalogiem RAL.

**Certyfikaty:**

Rekomendacja techniczna: RT-ITB-1147/2009

Atest higieniczny: HK/B/1705/01/2008

**Wymiary i oznaczenie typu:**